



EESTI AKREDITEERIMISKESKUS

LISA AS AKO Elekter akrediteerimistunnistusele L 087
ANNEX to the accreditation certificate L087 of Koma Ehitus Ltd.

1. Akrediteerimisulatus on antud tabelis. *Accreditation scope is given in table:*

Jrk .nr.	Katse <i>Test</i>	Meetod <i>Method</i>	Parameetrid <i>Parameters</i>	Parim mõõtevõime <i>Best measurement capability</i>
1	Maandustakistuse mõõtmine. <i>Earth Resistance measurement</i>	IEC 60364-6-61 MM-AKO-E-5	(0,1÷1999) Ω	30 %
2	Kaitse-, PEN ja potentsiaal- ühtlustusjuhtide katkematu- se kontroll. <i>Check of chain discontinuoussness</i>	IEC 60364-6-61 MM-AKO-E-4	(0,02÷200) Ω	10 %
3	Rikkeseilmuse näivtakistuse mõõtmine. <i>Fault loop Resistance measurement.</i>	IEC 60364-6-61 MM-AKO-E-2	(0,01÷1999) Ω	8 %
4	Rikkevoolukaitselülitite rakendumise kontroll. <i>Check of the Fault Current Protective switch application</i>	IEC 60364-6-61 MM-AKO-E-3	(6÷500) mA (5÷2000) ms 0°; 180°	10 %
5	Isolatsioonitakistuse mõõtmine. <i>Insulation Resistance measurement.</i>	IEC 60364-6-61 MM-AKO-E-1	(0,01÷199,9) M Ω	10 %
6	Valgustatuse mõõtmine. <i>Light density measurement</i>	DIN 5035-6 DIN 5034-5 MM-AKO-E-6	(5÷2000) lx	5 %

Märkus: Parim mõõtevõime on väljendatud laiendmääramatusena U tõenäosustasemel 95 % ning väljendab labori parimat mõõtevõimet, mida ta võib mõõtmisel normaaltingimustes saavutada, kusjuures mõõteobjekti mõju on minimaalsel tasemel.
Note: Best measurement capability is expressed as expanded uncertainty on the 95% probability level and expressed laboratory best measurement level on the normal condition and measurement object influence is minimal.

LISA Akrediteerimistunnistusele L 087. *ANNEX to accreditation certificate L 087*

2. Katseprotokollidele vastutava isikuna allakirjutamise õigusega isikud:
For signing the test records and certificates are authorised next person:
Enn Aedna
3. Labori aadress. *Laboratory address:* Laki 17, Tallinn.
4. Katselabor kohustub:
Testing laboratory has responsibility to:
 - teatama akrediteerimisorganile kõigest akrediteerimise suhtes olulistest muudatustest (organisatsiooni struktuur, juhtimine, personal, juhtimissüsteemi struktuur, olulised seadmed, akrediteerimisulatus, alltöövõtjad, protseduurid);
inform immediately the body granting accreditation of any changes bearing on its compliance with the accreditation requirements (organisation, management, personnel, management system structure, relevant equipment, scope of accreditation, subcontracting, procedures);
 - järgima pidevalt standardis EN ISO/IEC 17025:2005 esitatud nõudeid;
comply at all times with the requirements of standard EN ISO/IEC 17025:2005;
 - olema akrediteerimisorgani järelevalve all ning võtma vastu ettenähtud sagedusega hindamisgrupi;
be under surveillance of the accreditation body and annually enable the work of the surveillance visit team;
 - viitama oma akrediteeritusele akrediteerimisorgani juhendi J9 nõuete kohaselt;
claim to its accreditation according the requirements of accreditation of EAK J9.

Viktor Krutob
Juhataja
Director
01.03.2007

Are Kunst
Peaassessor
Lead Assessor

