

LISA Rantell AS mõõtja erialase pädevuse tõendamise tunnistusele nr E192

1. Mõõtja erialane pädevus on tõendatud järgmises ulatuses:

Jrk nr.	Mõõtmine/katse	Mõõtmise-/ katse objekt	Määratav näitaja	Mõõteprotseduur
Elektripaigaldiste auditi aluseks olevad mõõtmised				
1.	Isolatsioonitakistuse mõõtmine	Elektripaigaldised	Takistus	RKM p.3.1, 13.02.2019 (EVS-HD 60364-6:2016 p.6.4.3)
2.	Rikkeseilmuse näivtakistuse mõõtmine			RKM p.3.4, 13.02.2019 (EVS-HD 60364-6:2016 p.6.4.3)
3.	Kaitse-, PEN- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide katkematus kontroll			RKM p 3.3, RKM p 3.3.1, 13.02.2019 (EVS-HD 60364-6:2016 p.6.4.3)
4.	Maandustakistuse mõõtmine			RKM p.3.2, 13.02.2019 (EVS-HD 60364-6:2016 p.6.4.3)
5.	Rikkevoolikaitseesadmete rakendumise kontroll		Rakendumisaeg	RKM p.3.5, 13.02.2019 (EVS-HD 60364-6:2016 p.6.4.3)
6.	Alalisvooluahelate isolatsioonitakistuse mõõtmine	Fotoelektriliste süsteemide elektripaigaldised	Takistus	RKM 3.6.2, 12.02.2024 RKM 3.6.1, 12.02.2024 (EVS-EN 62446-1:2016)
7.	Moodulijada või HSA tühijooksupinge mõõtmine		Pinge DC	

2. Õigusakt: MTM (vastu võetud 03.07.2015) määrus nr.86 "Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele" § 5 lg 4

3. Mõõtmist/katsetamist teostav struktuuriüksus: Rantell AS mõõtelabor

4. Tegevuskohtade aadressid: objekti asukohas

5. E-posti aadress: rantell@rantell.ee

6. Mõõtetevetevuse eest vastutav isik: Nikolai Uksov, Toomas Birken

7. Mõõtja kohustused seoses mõõtja erialase pädevuse tõendatud ulatusse kuuluvate mõõtmistega:

- teatada Eesti Akrediteerimiskeskusele (EAK) kõigist mõõtja erialase pädevuse suhtes olulistest muudatustest (*organisatsiooni struktuur, protseduurid, mõõtetevetevuse eest vastutavad isikud, olulised seadmed, mõõtemetodid*);
- järgida pidevalt mõõtja erialasele pädevusele esitatud nõudeid ja pädevusulatust ning täita nendega seotud EAK poolt esitatud nõudeid;
- põhjendatud kahtluse korral tõendatud erialase pädevusega mõõtja jätkuva pädevuse ja majandus- ja taristuministri 13.12.2018 määruse nr 64 nõuetele vastavuse suhtes võimaldada EAK-l läbi viia mõõtja järelevalvekülastus.

Eire Endrekson
Eesti Akrediteerimiskeskuse juhataja

Tallinn, 12.04.2024