

LISA Eltam OÜ akrediteerimistunnistusele nr **L107**
ANNEX to the accreditation certificate No **L107** of Eltam OÜ

1. Akrediteerimisulatus on:

Jrk nr No	Mõõtmine/katse Measurement/test	Mõõtmise-/katse objekt Measurement/test object	Määratav näitaja Parameter	Meetod Method
Elektripaigaldiste auditi aluseks olevad mõõtmised Measurements for audit of electrical installations				
1.	Maandustakistus Earth resistance	Elektripaigaldis Electrical installation	Takistus Resistance	MM-ELTAM-01 ver 3 (EVS-HD 60364-6:2016)
2.	Ahela katkematus kontroll Continuity test of protective conductors			MM-ELTAM-01 ver 3 (EVS-HD 60364-6:2016)
3.	Isolatsioonitakistus Insulation resistance			MM-ELTAM-01 ver 3 (EVS-HD 60364-6:2016)
4.	Rikkesilmuse näivtakistus Fault loop resistance			MM-ELTAM-01 ver 3 (EVS-HD 60364-6:2016)
5.	Rikkevoolukaitseadmete rakendumise kontroll Verification of residual current devices		Rakendumisaeg Time	MM-ELTAM-01 ver 3 (EVS-HD 60364-6:2016)
6.	Pingetaluvuse teim Withstand voltage test		Vahelduvpinge AC voltage	MM-ELTAM-02 ver 3

Jrk nr No	Mõõtmine Measurement	Mõõteobjekt Measurement object	Määratav näitaja Parameter	Meetod Method
Töökeskonna mõõtmised Measurements of occupational environment				
1.	Tehisvalgustus Electrical lightning	Töökohad Working places	Valgustustihedus Light intensity	MM-ELTAM-03 ver 5 (EVS 891:2008 p6.4, 6.5, 6.6)

- 2. Katsetamist ja mõõtmist teostav struktuuriüksus:** Eltam OÜ katselabor
 Part of legal entity that provides testing and measurement: Eltam OÜ Testing laboratory
- 3. Tegevuskohtade adressid:** kliendi juures
 Addresses of locations: on-site
- 4. Labor on akrediteeritud standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuete kohaselt**
 Laboratory is accredited against the requirements of standard EVS-EN ISO/IEC 17025:2017

Eire Endrekson
 Eesti Akrediteerimiskeskuse juhataja / Head of the Estonian Accreditation Centre

Tallinn, 20.12.2022