

LISA Etnoehitus OÜ akrediteerimistunnistusele nr **L299****ANNEX** to the accreditation certificate No **L299** of Etnoehitus OÜ**1. Akrediteerimisulatus on:***Accreditation scope is:*

Jrk nr No	Mõõtmine <i>Measurement</i>	Mõõteobjekt <i>Measurement object</i>	Määratav näitaja <i>Parameter</i>	Meetod <i>Method</i>
Töökeskonna mõõtmised <i>Measurements of working environment</i>				
1.	Müra <i>Noise</i>	Töökeskond <i>Occupational environment</i>	Helirõhu tase <i>Sound pressure level</i>	EVS-EN-16032:2004
2.	Ventilatsiooni-süsteemide parameetrid <i>Parameters of ventilation systems</i>	Hoonete ventilatsioonisüsteem <i>Ventilation of buildings</i>	Rõhkude vahe <i>Differential pressure</i> Õhu liikumiskiirus <i>Air velocity</i> Arvutuslik õhu voolumiirus <i>Calculated air volume flow rate</i>	EVS-EN 12599:2012 Välja arvatud/except p.7.3.2-7.3.4
3.	Õhukanalite lekkeõhu kulu ja tihedusklassi määramine <i>Tightness and determination of classes of ducts</i>	Hoonete ventilatsioonisüsteem, ventilatsioonikanalid <i>Ventilation of buildings, ductwork</i>	Rõhk <i>Pressure</i> Lekkeõhu hulk <i>Leakage volume flow</i> Tihedusklass <i>Class of ducts</i>	EVS-EN 12237:2003 p. 7,8

2. Mõõtmist teostav struktuuriüksus: Etnoehitus OÜ labor*Part of legal entity that provides measurement: Etnoehitus OÜ laboratory***3. Tegevuskohtade aadressid:** kliendi juures*Addresses of locations: on-site***4. Labor on akrediteeritud standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuete kohaselt***Laboratory is accredited against the requirements of standard EVS-EN ISO/IEC 17025:2017***Märkus:** käesolev lisa asendab 11.02.2021 välja antud lisa seoses EAK uue logo kasutuselevõetuga.**Note:** this annex replaces annex issued 11.02.2021 due to introduction of EAK new logo.

Eire Endrekson

Eesti Akrediteerimiskeskuse juhataja / Head of the Estonian Accreditation Centre

Tallinn, 10.04.2024